МУП «ЖКХ СМР»
Лаборатория контроля природных, питьевых и сточных вод
Отчёт
по исследованию воды водоисточника, водопровода

в п. Камышево

« 07 » 09 2026 г.

	Наименование показателя	Ёд. изм.	Водоисточник	Вода перед подачей в разводящую сеть	разводящая сеть
	Цветность	Град.	400° ± 40°	150° ± 3°	170° ± 34°
	Водородный показатель	Ед. pH	7,3 ± 0,2	7,3 ± 0,2	7,3 ± 0,2
	Запах	баллы	2	1	1
	Мутность	Мг/дм3	0,58 ± 0,12	0,06 ± 0,01	0,87 ± 0,17
	Железо общее	Мг/дм3	1,5 ± 0,22	0,07 ± 0,02	0,26 ± 0,07
	Хлориды	Мг/дм3			
	Сульфаты	Мг/дм3			
	Азот аммонийный	Мг/дм3			
	Нитраты	Мг/дм3			
	Нитриты	Мг/дм3			
	Фосфаты	Мг/дм3			
	АПАВ	Мг/дм3			
	Жесткость общ.	Мг/дм3	0,4 ± 0,06	0,4 ± 0,06	
	Сухой остаток	Мг/дм3	210 ± 39,9	140 ± 16,8	
	Перманганатная окисляемость	МгО2/дм3	3,9 ± 3,9	4,2 ± 0,4	
	Взвешенные вещества	Мг/дм3	4,9 ± 1,47		
	Остаточный алюминий	Мг/дм3		0,08 ± 0,02	0,14 ± 0,03
	Нефтепродукты	Мг/дм3			
	БПК полное	МгО2/дм3			
	ОКБ	КОЕ/100мл			
	ТКБ	КОЕ/100мл			
	ХПК	КОЕ/100мл			

Лаборант хим.бак.анализа _____ Данилова

МУП «ЖКХ СМР»
Лаборатория контроля природных, питьевых и сточных вод
Отчёт
по исследованию воды водоисточника, водопровода

в п. Эдучаны

«04» 04 2026 г.

	Наименование показателя	Ёд. изм.	Водоисточник	Вода перед подачей в разводящую сеть	разводящая сеть
	Цветность	Град.	320° ± 32°	309° ± 31°	282° ± 28°
	Водородный показатель	Ед. pH	7,5 ± 0,2	7,4 ± 0,2	7,5 ± 0,2
	Запах	баллы	2	2	2
	Мутность	Мг/дм3	0,58 ± 0,12	1,45 ± 0,29	1,16 ± 0,23
	Железо общее	Мг/дм3	1,56 ± 0,23	1,55 ± 0,39	
	Хлориды	Мг/дм3			
	Сульфаты	Мг/дм3			
	Азот аммонийный	Мг/дм3			
	Нитраты	Мг/дм3			
	Нитриты	Мг/дм3			
	Фосфаты	Мг/дм3			
	АПАВ	Мг/дм3			
	Жесткость общ.	Мг/дм3	0,38 ± 0,06	0,4 ± 0,06	
	Сухой остаток	Мг/дм3	205 ± 38,95	215 ± 25,8	
	Перманганатная окисляемость	МгО2/дм3	40 ± 4	35 ± 3,5	
	Взвешенные вещества	Мг/дм3	10,2 ± 3,1		
	Остаточный алюминий	Мг/дм3			
	Нефтепродукты	Мг/дм3			
	БПК полное	МгО2/дм3			
	ОКБ	КОЕ/100мл			
	ТКБ	КОЕ/100мл			
	ХПК	КОЕ/100мл			

Лаборант хим.бак.анализа Данная В.В.

МУП «ЖКХ СМР»
Лаборатория контроля природных, питьевых и сточных вод
Отчёт
по исследованию воды водоисточника, водопровода

в п. Тарасова

« 08 » 09 2026 г.

	Наименование показателя	Ёд. изм.	Водоисточник	Вода перед подачей в разводящую сеть	разводящая сеть
	Цветность	Град.	95°±10	76°±8	60°±6°
	Водородный показатель	Ед. pH	7,1±0,2	7,0±0,2	7,0±0,2
	Запах	баллы	2	2	2
	Мутность	Мг/дм3	2,03±0,41	1,39±0,28	0,87±0,17
	Железо общее	Мг/дм3	0,4±0,06	0,35±0,09	
	Хлориды	Мг/дм3			
	Сульфаты	Мг/дм3			
	Азот аммонийный	Мг/дм3			
	Нитраты	Мг/дм3			
	Нитриты	Мг/дм3			
	Фосфаты	Мг/дм3			
	АПАВ	Мг/дм3			
	Жесткость общ.	Мг/дм3	0,25±0,04	0,25±0,04	
	Сухой остаток	Мг/дм3	185±35,15	175±21	
	Перманганатная окисляемость	МгО2/дм3	2,0±2,0	2,0±2	
	Взвешенные вещества	Мг/дм3	7,67±2,3		
	Остаточный алюминий	Мг/дм3			
	Нефтепродукты	Мг/дм3			
	БПК полное	МгО2/дм3			
	ОКБ	КОЕ/100мл			
	ТКБ	КОЕ/100мл			
	ХПК	КОЕ/100мл			

Лаборант хим.бак.анализа Шахова Т.Л.

МУП «ЖКХ СМР»
Лаборатория контроля природных, питьевых и сточных вод
Отчёт
по исследованию воды водоисточника, водопровода

в п. Отпетково

«09» 09 2026 г.

	Наименование показателя	Ёд. изм.	Водоисточник	Вода перед подачей в разводящую сеть	разводящая сеть
	Цветность	Град.	930 ± 9	880 ± 9	850 ± 9
	Водородный показатель	Ед. pH	7,1 ± 0,2	7,0 ± 0,2	7,0 ± 0,2
	Запах	баллы	2	2	2
	Мутность	Мг/дм3	2,03 ± 0,41	1,39 ± 0,28	0,87 ± 0,17
	Железо общее	Мг/дм3	0,45 ± 0,07	0,41 ± 0,1	
	Хлориды	Мг/дм3			
	Сульфаты	Мг/дм3			
	Азот аммонийный	Мг/дм3			
	Нитраты	Мг/дм3			
	Нитриты	Мг/дм3			
	Фосфаты	Мг/дм3			
	АПАВ	Мг/дм3			
	Жесткость общ.	Мг/дм3	0,25 ± 0,04	0,25 ± 0,04	
	Сухой остаток	Мг/дм3	180 ± 34,2	185 ± 22,2	
	Перманганатная окисляемость	МгО2/дм3	2,8 ± 2,8	2,0 ± 2	
	Взвешенные вещества	Мг/дм3	8 ± 2,4		
	Остаточный алюминий	Мг/дм3			
	Нефтепродукты	Мг/дм3			
	БПК полное	МгО2/дм3			
	ОКБ	КОЕ/100мл			
	ТКБ	КОЕ/100мл			
	ХПК	КОЕ/100мл			

Лаборант хим.бак.анализа Шилова Т.Л.

МУП «ЖКХ СМР»
Лаборатория контроля природных, питьевых и сточных вод
Отчёт
по исследованию воды водоисточника, водопровода

в п. Заключение

«29» 09 2026 г.

	Наименование показателя	Ёд. изм.	Водоисточник	Вода перед подачей в разводящую сеть	разводящая сеть
	Цветность	Град.	37,0 ± 6,0	35,0 ± 4,0	35,0 ± 4,0
	Водородный показатель	Ед. pH	7,0 ± 0,2	6,5 ± 0,2	6,8 ± 0,2
	Запах	баллы	2	1	1
	Мутность	Мг/дм3	2,32 ± 0,46	1,16 ± 0,23	1,28 ± 0,26
	Железо общее	Мг/дм3	0,55 ± 0,08	0,20 ± 0,05	
	Хлориды	Мг/дм3			
	Сульфаты	Мг/дм3			
	Азот аммонийный	Мг/дм3			
	Нитраты	Мг/дм3			
	Нитриты	Мг/дм3			
	Фосфаты	Мг/дм3			
	АПАВ	Мг/дм3			
	Жесткость общ.	Мг/дм3	0,45 ± 0,07	0,6 ± 0,09	
	Сухой остаток	Мг/дм3	180 ± 34,2	240 ± 28,8	
	Перманганатная окисляемость	МгО2/дм3	3,5 ± 3,5	2,8 ± 2,8	
	Взвешенные вещества	Мг/дм3	7,7 ± 2,3		
	Остаточный алюминий	Мг/дм3			
	Нефтепродукты	Мг/дм3			
	БПК полное	МгО2/дм3			
	ОКБ	КОЕ/100мл			
	ТКБ	КОЕ/100мл			
	ХПК	КОЕ/100мл			

Лаборант хим.бак.анализа Долгая О.В.